



MUNICÍPIO DE MAMBORÊ

Estado do Paraná - CNPJ 75.368.928/0001-22

Rua Guadalajara, 645 - (44) 3568-8000 - CEP: 87340-000
e-mail: prefeitura@mambore.pr.gov.br

www.mambore.atende.net

Ofício nº 542/2025-GP

Mamborê, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: *Requerimento nº 58/2025*

Requerente: *Dorneles Adão Cavali Junior*

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ilustríssimos Senhores Vereadores:

Com referência ao Requerimento nº 58/2025 de autoria do Vereador Dorneles Adão Cavali Junior, onde requer "Que o Executivo entre em contato com a Companhia Paranaense de Energia - COPEL, para que cobre informações detalhadas referente a ausência do fornecimento de energia elétrica ocorrida no município durante o ano de 2025, especificando: • Quantos dias houve falta de energia; • Quais foram os dias, meses, horários e localidades atingidas dentro do município; • Os motivos de cada interrupção registrada (sic)", temos a informar que:

Conforme requerimento apresentado pelo Nobre Vereador foi enviado o ofício nº 474/2025-GP à COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A, solicitando que a concessionária dos serviços públicos preste todas as informações requeridas.

Segue em anexo a resposta da concessionária com as informações solicitadas por esta Casa de Leis.

Sendo o que se apresenta para o momento e na esperança de que tenha atendido a contento, aproveito a oportunidade para renovar minhas considerações pessoais a Edilidade que compõe este Poder constituído.

Atenciosamente,



SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ

Prefeito

A sua Excelência Senhor
MAURÍCIO JOTTA MASSANO
Presidente da Câmara Municipal
Mamborê- Paraná

www.mambore.pr.gov.br

Curitiba, 08 de dezembro de 2025.

Exmo. Sr.
Sebastião Antonio Martinez
Prefeito
Prefeitura Municipal
Rua Guadalajara, 645 - Centro
Mamborê – PR
prefeitura@mambore.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 474/2025-GP – REQUERIMENTO Nº 58/2025 - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MANIFESTAÇÃO DA COPEL DISTRIBUIÇÃO.

Mediante o Ofício nº 474/2025, referente ao Requerimento nº 58/2025, de autoria do Vereador Sr. Dorneles Adão Cavali Junior, através do qual são solicitados esclarecimentos e informações acerca das quedas de energia elétrica, no Município de Mamborê, tem-se a esclarecer o que segue.

Cumpre-nos esclarecer, inicialmente, que a Copel Distribuição S.A., na qualidade de Concessionária de Serviço Público Federal de Distribuição de Energia Elétrica, está sujeita às normas e diretrizes estabelecidas pelo poder concedente, representado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nesse contexto, a Companhia observa rigorosamente as disposições da Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que disciplina as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

A Copel reconhece a relevância da energia elétrica para o desenvolvimento das atividades econômicas e sociais; contudo, interrupções no fornecimento podem ocorrer em razão de fatores externos alheios ao controle da Concessionária, como intempéries, acidentes provocados por terceiros, interferência de vegetação ou de animais na rede, atos de vandalismo e outros eventos fortuitos.

Interrupções decorrentes de condições climáticas severas — como quedas de postes e rompimento de cabos — podem demandar prazos maiores para o restabelecimento, em função da complexidade das ocorrências e dos riscos envolvidos. Diante da imprevisibilidade desses eventos, a Companhia adota medidas preventivas e corretivas para reduzir impactos e assegurar atendimento ágil sempre que necessário.

Diante da natureza imprevisível e incontrolável de tais eventos, não há como garantir uma solução definitiva e que elimine totalmente a possibilidade de novas interrupções, restando à Companhia a adoção de medidas preventivas e corretivas para minimizar seus impactos e assegurar o pronto atendimento, sempre que necessário.

No que se refere às interrupções no fornecimento de energia elétrica em Mamborê, a análise dos registros dos últimos oito meses revela que a maioria das ocorrências teve origem em fatores externos, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Causas	DEC
Não Programada - Próprias Do Sistema - Falha De Material ou Equipamento	15%
Não Programada - Meio Ambiente - Corrosão	13%
Não Programada - Meio Ambiente - Descarga Atmosférica	12%
Programada – Alteração - Para Melhoria	11%
Não Programada - Próprias Do Sistema- Não Identificada	10%
Não Programada - Próprias Do Sistema-Desligamento Para Manutenção Emergencial	9%
Programada - Manutenção-Corretiva	8%
Não Programada - Meio Ambiente - Árvore Ou Vegetação	8%
Programada – Manutenção - Preventiva	7%
Demais Causas (Abalroamento, Animais, Objeto Na Rede, etc.)	6%
Total Geral	100,00%

A Copel mantém um compromisso permanente com a preservação dos indicadores de continuidade do fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Aneel. Para assegurar esse desempenho, a companhia realiza análises contínuas e detalhadas do comportamento e das características de seus circuitos elétricos, o que possibilita o planejamento e a execução eficientes de ações estruturais e de manutenção em toda a sua área de concessão.

No que se refere aos indicadores de continuidade do fornecimento de energia elétrica, cabe destacar que os limites regulatórios de duração e frequência das interrupções – DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - horas) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - quantidade) – são definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio do Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), sendo contabilizados por Conjuntos Elétricos e baseados no regramento do procedimento acima.

Sua abrangência pode ultrapassar os limites geográficos dos municípios, diante disso, a contabilização dos indicadores municipais se baseia em métricas relacionadas ao conjunto elétrico em que ele está inserido. Os limites são estabelecidos para o conjunto da área de concessão da distribuidora, considerando agrupamentos de unidades consumidoras com características semelhantes, não sendo, portanto, possível apresentar um índice regulatório específico para determinado município.

No ano de 2024, o Paraná foi o estado com o quinto menor DEC em comparação aos demais estados da federação, com base nos relatórios da Aneel - (<https://portalrelatorios.aneel.gov.br/>).

Buscando sempre a melhoria contínua dos seus indicadores, e diante dos problemas relatados, com o objetivo de identificar possíveis falhas ou situações que possam causar novas interrupções, será realizada uma inspeção criteriosa em toda a rede elétrica dos alimentadores que atendem à região, conforme detalhado a seguir, com previsão de conclusão em fevereiro de 2026:

Alimentador	Programa de Manutenção
LAJEADO	2025022523
TIBAGI	20252018105899
	20251627075057
	20251002236863
RIO DO PEIXE	20252018114478
	20252018144394
PARAGUAÇÚ	2025026944
	20252018158082
GUARANI	20251925874252
	20252018242414
	20259999804056
PENSAMENTO	20252018168349
	20251408351869
	20251408404552
	20252018191084

Os pontos identificados serão mapeados e, caso demandem intervenção, a Copel encaminhará os serviços às equipes responsáveis para a execução das ações corretivas necessárias, que serão conduzidas pela área de manutenção preventiva.

Ressaltamos que o prazo estimado para a realização das atividades poderá ser prorrogado em função de ajustes na programação ou de condições climáticas adversas. Durante esse período, nossas equipes técnicas realizarão todas as avaliações necessárias para assegurar a qualidade e a confiabilidade da rede.

Ressalte-se que, embora a Concessionária tenha o dever de assegurar a prestação de um serviço adequado aos consumidores, garantindo a integridade da rede elétrica, a competência pela fiscalização e manutenção da vegetação localizada em logradouros públicos é do Município. Assim, espera-se a efetiva e contínua atuação do Poder Público Municipal, de modo a cumprir seu dever de conservação da vegetação e, conseqüentemente, contribuir para a segurança e regularidade do serviço.

Conforme solicitado, encaminhamos em anexo, o relatório referente às interrupções ocorridas, contendo todas as informações relacionadas às causas, abrangência, clientes/unidades consumidoras afetadas e dados de normalização do serviço.

Reafirmamos, por fim, nosso compromisso com a legalidade, transparência e prestação de serviços de qualidade à sociedade, permanecendo à disposição para dialogar e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Dionizio Ribeiro Ambrózio

Gerente de Divisão

Desempenho do Sistema Elétrico - VDSED

Copel Distribuição S.A.

Anexo I - Relatório Interrupções - Causas - Mamborê

e-Protocolo: 24.909.455-2



ePROTOCOLO



Documento: **Manifesto_Copel_Oficio_474.2025_Requerimento_58.2025_Camara_Municipal_Mambore_revDRTC.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Dionizio Ribeiro Ambrozio (XXX.037.889-XX)** em 09/12/2025 08:50 Local: COPEL/DIS/DOP/SOD/DDCQ/M

Assinatura Simples realizada por: **Renata Maraccini Franco (XXX.742.889-XX)** em 08/12/2025 16:10 Local: COPEL/VPJC/SJU/DRTC.

Inserido ao protocolo **24.909.455-2** por: **Jaqueline Hortiz Krutch** em: 08/12/2025 15:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025



Início	Fim	Ocorrência	Clientes Afetados	Duração	Tipo	Causa	Fato Gerador	Providências Realizada
1/1/25 9:19	1/1/25 9:50	2034320519	8	30min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
3/1/25 17:25	3/1/25 19:09	2034322880	8	1h43min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
3/1/25 19:19	3/1/25 23:10	2034322951	5	3h50min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
5/1/25 9:00	5/1/25 10:02	2034323516	40	1h03min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
6/1/25 1:12	6/1/25 7:18	2034323817	16	6h06min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
7/1/25 8:40	7/1/25 10:30	2034324530	4	1h50min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
7/1/25 10:38	7/1/25 12:00	2034324650	62	1h22min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
9/1/25 3:07	9/1/25 9:40	2034325939	5	6h33min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
9/1/25 7:44	9/1/25 9:00	2034326526	66	1h15min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
10/1/25 9:43	10/1/25 11:08	2034326568	7	1h24min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
11/1/25 8:15	11/1/25 11:20	2034326933	43	3h05min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
11/1/25 20:29	11/1/25 21:30	2034327477	5	1h00min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
13/1/25 9:15	13/1/25 9:45	2034327907	40	30min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
14/1/25 14:15	14/1/25 15:37	2034328699	38	1h22min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
15/1/25 8:03	15/1/25 9:33	2034328999	22	1h30min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
15/1/25 9:47	15/1/25 10:52	2034329083	4	1h04min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
16/1/25 8:29	16/1/25 9:19	2034329872	70	49min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
17/1/25 13:08	17/1/25 16:20	2034331035	4	3h12min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
17/1/25 13:17	17/1/25 14:50	2034331051	7	1h32min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
17/1/25 15:46	17/1/25 18:52	2034331311	62	3h05min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
18/1/25 7:51	18/1/25 9:46	2034331784	67	1h57min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
18/1/25 10:18	18/1/25 15:37	2034331898	43	5h22min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
18/1/25 15:18	18/1/25 16:53	2034332058	7	1h34min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
20/1/25 14:23	20/1/25 18:05	2034333245	21	3h42min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
20/1/25 19:28	20/1/25 20:47	2034333813	5	1h18min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
21/1/25 10:15	21/1/25 12:20	2034334108	6	2h05min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
25/1/25 6:49	25/1/25 9:42	2034337280	5	2h52min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
26/1/25 7:54	26/1/25 15:30	2034339118	3	7h35min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
27/1/25 0:17	27/1/25 9:36	2034339676	8	9h18min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
27/1/25 16:57	27/1/25 17:57	2034340266	7	59min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
28/1/25 11:42	28/1/25 17:58	2034341610	8	6h15min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
29/1/25 1:33	29/1/25 15:57	2034342475	15	4h24min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
30/1/25 7:03	30/1/25 11:10	2034342936	8	4h07min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
30/1/25 9:24	30/1/25 11:15	2034342990	4	1h27min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
30/1/25 8:40	30/1/25 11:15	2034343031	7	1h50min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
2/2/25 16:33	2/2/25 22:06	2034345392	66	1h17min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
2/2/25 19:46	2/2/25 22:06	2034345529	7	2h19min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
3/2/25 16:22	3/2/25 17:14	2034346512	24	3h21min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
3/2/25 8:15	3/2/25 11:45	2034346026	7	51min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Melhoria / ampliação da rede realizada
6/2/25 8:22	6/2/25 9:26	2034347935	5	3h30min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERACAO	Conserto realizado na estrutural/rede
6/2/25 13:45	6/2/25 18:25	2034348155	9	4h40min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
6/2/25 14:54	6/2/25 17:45	2034348275	66	2h50min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
7/2/25 11:31	7/2/25 14:47	2034348740	7	3h15min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
8/2/25 8:23	8/2/25 12:20	2034349261	3	3h57min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
9/2/25 16:15	9/2/25 17:25	2034350113	4	1h09min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
9/2/25 19:48	10/2/25 13:00	2034350213	102	17h12min	ACIDENTAL	Terceiros	INTERNA-PROGRAMADA-TERCEIRO	Conserto realizado na estrutural/rede
10/2/25 13:00	10/2/25 17:30	2034350495	15	4h30min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
10/2/25 14:25	10/2/25 20:22	2034350607	38	5h57min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
11/2/25 19:50	11/2/25 21:40	2034351652	9	1h50min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
11/2/25 21:27	12/2/25 0:21	2034351707	55	2h54min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
12/2/25 9:45	12/2/25 12:12	2034352092	8	2h27min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
12/2/25 14:07	12/2/25 17:58	2034352282	18	3h017min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
13/2/25 3:51	13/2/25 7:58	2034352719	14	4h07min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
13/2/25 15:21	13/2/25 18:38	2034353062	10	3h16min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
15/2/25 11:31	15/2/25 12:11	2034354249	7	39min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
17/2/25 11:22	17/2/25 12:25	2034355148	5	1h02min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
19/2/25 7:53	19/2/25 9:23	2034357644	7	1h29min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede

20/2/25 8:00	20/2/25 13:19	2034358427	111	5h 19min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
20/2/25 16:59	20/2/25 18:55	2034358903	66	1h56min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
21/2/25 12:31	21/2/25 15:41	2034359470	10	3h09min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
21/2/25 17:25	21/2/25 18:09	2034359726	26	44min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
22/2/25 9:49	22/2/25 11:07	2034360133	6	1h17min	ACIDENTAL	Terceiros	INTERNA-NAO PROGRAMADA-TERCEIRO	Conserto realizado na estrutural/rede
22/2/25 14:57	22/2/25 16:21	2034360330	66	1h24min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
23/2/25 7:56	23/2/25 9:50	2034360630	7	1h53min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
25/2/25 5:19	25/2/25 7:19	2034361798	35	1h59min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
25/2/25 7:39	25/2/25 18:02	2034361828	35	10h23min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
25/2/25 14:00	25/2/25 16:31	2034362014	33	2h31min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
25/2/25 18:11	25/2/25 19:36	2034362290	7	1h24min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
25/2/25 23:02	25/2/25 23:24	2034362620	4	22min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
26/2/25 15:36	26/2/25 19:38	2034363147	64	4h02min	ACIDENTAL	Terceiros	INTERNA-NAO PROGRAMADA-TERCEIRO	Conserto realizado na estrutural/rede
26/2/25 17:23	26/2/25 18:11	2034363485	14	48min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
26/2/25 18:16	26/2/25 18:21	2034363506	14	5min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
27/2/25 7:29	27/2/25 9:22	2034364071	58	1h52min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
27/2/25 17:21	27/2/25 19:38	2034364543	21	2h16min	VOLUNTARIA	Terceiros	INTERNA-PROGRAMADA-TERCEIRO	Conserto realizado na estrutural/rede
28/2/25 12:43	28/2/25 19:34	2034364125	60	6h51min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
28/2/25 15:42	28/2/25 16:45	2034365339	5	1h03min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
13/2/25 7:51	13/2/25 9:40	2034367781	7	1h48min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
4/3/25 15:24	4/3/25 16:26	2034368046	4	1h01min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
6/3/25 7:48	6/3/25 9:53	2034368817	11	2h04min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
7/3/25 11:15	7/3/25 12:40	2034369728	8	1h25min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
8/3/25 9:12	8/3/25 12:08	2034370137	15	2h56min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
8/3/25 14:16	8/3/25 16:07	2034370251	26	1h51min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
9/3/25 8:35	9/3/25 9:57	2034370449	63	1h21min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
10/3/25 12:23	10/3/25 17:09	2034371020	4	4h45min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
12/3/25 9:28	12/3/25 11:50	2034372267	64	2h22min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
12/3/25 22:05	12/3/25 23:42	2034372862	7	1h36min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
13/3/25 9:04	13/3/25 12:43	2034372882	15	3h39min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
13/3/25 10:56	13/3/25 13:44	2034373198	46	2h48min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
14/3/25 9:15	14/3/25 15:43	2034373740	4	6h43min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
15/3/25 8:08	15/3/25 10:31	2034374423	34	2h23min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
16/3/25 19:53	16/3/25 21:01	2034375222	7	1h07min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Melhoria / ampliação da rede realizada
18/3/25 6:33	18/3/25 19:08	2034375057	3	12h35min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
18/3/25 9:00	18/3/25 11:47	2034375222	57	2h46min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
18/3/25 12:00	18/3/25 12:58	2034375430	57	57min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
23/3/25 19:15	23/3/25 20:25	2034378061	16	1h09min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
24/3/25 4:35	24/3/25 6:29	2034378778	38	1h54min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
25/3/25 12:54	25/3/25 15:47	2034379561	5	2h52min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
25/3/25 22:50	26/3/25 9:50	2034379561	3	10h59min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
28/3/25 22:31	28/3/25 23:50	2034382580	30	1h18min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
29/3/25 8:26	29/3/25 14:35	2034382882	4	6h08min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
30/3/25 17:54	30/3/25 20:00	2034383974	8	2h05min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
31/3/25 6:35	31/3/25 8:40	2034383988	5	2h04min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
1/4/25 7:55	1/4/25 10:04	2034384346	57	2h08min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
1/4/25 12:16	1/4/25 12:46	2034384466	64	30min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
3/4/25 16:21	3/4/25 18:34	2034386027	26	2h12min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
4/4/25 10:18	4/4/25 16:34	2034386452	257	18min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
4/4/25 16:37	4/4/25 18:40	2034386452	55	6h19min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
4/4/25 11:12	4/4/25 12:18	2034386474	7	1h06min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
4/4/25 18:56	4/4/25 20:30	2034386774	5	1h33min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
5/4/25 11:38	5/4/25 16:22	2034387010	5	4h43min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
6/4/25 4:08	6/4/25 10:14	2034387262	29	6h05min	ACIDENTAL	Próprias do sistema	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PRÓPRIAS DO SISTEMA	Conserto realizado na estrutural/rede
6/4/25 10:39	6/4/25 11:50	2034387410	35	1h10min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
8/4/25 8:26	8/4/25 9:29	2034388191	8	1h03min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
8/4/25 10:15	8/4/25 15:56	2034388289	14	5h41min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
9/4/25 19:02	9/4/25 19:52	2034390771	303	3h20min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
13/4/25 6:39	13/4/25 10:00	2034390771	5	1h21min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
13/4/25 12:53	13/4/25 14:15	2034390984	8	1h53min	ACIDENTAL	Próprias do sistema	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PRÓPRIAS DO SISTEMA	Conserto realizado na estrutural/rede
14/4/25 2:18	14/4/25 4:11	2034391219	2185	1h07min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutural/rede
15/4/25 17:35	15/4/25 18:43	2034392317	7	1h07min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede
16/4/25 9:34	16/4/25 12:08	2034392867	7	2h34min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutural/rede


17/04/25 11:53	17/04/25 13:40	2034393485	76	1h47min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
17/04/25 16:59	17/04/25 17:57	2034393533	5	57min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
19/04/25 9:57	19/04/25 14:30	2034394148	11	4h33min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
19/04/25 21:54	20/04/25 2:06	2034394545	758	6h39min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
19/04/25 23:34	19/04/25 23:52	2034394374	2185	8h42min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
21/04/25 9:10	21/04/25 9:38	2034394901	8	27min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
25/04/25 13:59	25/04/25 11:08	2034397020	11	1h02min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
25/04/25 15:55	25/04/25 15:55	2034397186	58	1h56min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
26/04/25 7:20	26/04/25 9:35	2034397497	8	2h14min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
26/04/25 8:00	26/04/25 15:27	2034397514	22	7h27min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
26/04/25 11:20	26/04/25 11:41	2034397509	7	21min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
26/04/25 16:43	26/04/25 18:32	2034397763	63	1h48min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
27/04/25 11:44	27/04/25 13:45	2034398017	6	1h50min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
27/04/25 15:39	27/04/25 17:30	2034398084	4	1h54min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
28/04/25 18:44	28/04/25 21:19	2034398742	3	2h34min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
30/04/25 14:42	30/04/25 17:30	2034398482	4	2h48min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
15/05/25 8:21	15/05/25 9:56	2034399729	8	1h34min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
25/05/25 16:00	25/05/25 16:06	2034400266	4	6min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
9/05/25 13:51	9/05/25 16:27	2034402780	16	2h36min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
10/05/25 7:40	10/05/25 22:24	2034403844	7	14h44min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
10/05/25 10:28	10/05/25 12:11	2034404028	7	1h43min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
14/05/25 9:18	14/05/25 14:58	2034405744	7	5h40min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
15/05/25 9:15	15/05/25 12:15	2034406170	4	3h00min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
15/05/25 18:58	15/05/25 21:05	2034406522	5	2h07min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
16/05/25 16:44	16/05/25 19:18	2034406854	26	2h33min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
18/05/25 15:57	18/05/25 17:40	2034407481	7	1h42min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
19/05/25 11:56	19/05/25 13:50	2034406809	5	1h54min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
21/05/25 16:56	21/05/25 20:40	2034406952	3	3h50min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
22/05/25 12:40	22/05/25 16:30	2034410148	9	3h43min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
23/05/25 9:21	23/05/25 14:37	2034410532	4	5h16min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
23/05/25 10:05	23/05/25 16:22	2034410569	3	6h17min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
27/05/25 14:55	27/05/25 16:50	2034412130	37	1h55min	ACIDENTAL	Terceiros	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
28/05/25 2:34	28/05/25 5:20	2034412410	100	2h45min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
28/05/25 3:15	28/05/25 8:19	2034412437	6	5h03min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
28/05/25 7:42	28/05/25 11:10	2034412644	14	3h27min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
28/05/25 8:19	28/05/25 13:40	2034412719	7	5h21min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
28/05/25 8:19	28/05/25 13:40	2034412902	4	4h38min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
29/05/25 14:55	29/05/25 17:17	2034414345	26	2h21min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
31/05/25 14:35	31/05/25 17:14	2034415540	5	2h38min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
4/06/25 9:17	4/06/25 10:30	2034417498	7	1h12min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
8/06/25 8:24	8/06/25 16:20	2034421607	7	6h45min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
8/06/25 10:14	8/06/25 16:20	2034421054	8	6h05min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
10/06/25 13:31	10/06/25 17:30	2034423315	13	3h59min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
11/06/25 10:04	11/06/25 12:30	2034423773	8	2h26min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
12/06/25 9:53	12/06/25 12:20	2034424254	4	2h27min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
15/06/25 0:29	15/06/25 9:40	2034425863	14	9h11min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
15/06/25 1:57	15/06/25 3:53	2034425929	62	1h56min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
15/06/25 7:19	15/06/25 12:43	2034426140	5	5h23min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
18/06/25 13:05	18/06/25 19:36	2034428423	5	6h30min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
22/06/25 10:30	22/06/25 15:06	2034429906	102	4h50min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Melhoria / ampliação da rede realizada
25/06/25 11:46	25/06/25 13:50	2034432165	4	2h04min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
27/06/25 7:48	27/06/25 9:40	2034433192	13	1h51min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
27/06/25 10:27	27/06/25 12:12	2034433323	16	1h44min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
37/06/25 8:41	37/06/25 8:45	2034438011	4	4min	ACIDENTAL	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERCAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
4/07/25 10:29	4/07/25 16:02	2034438445	3	5h33min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
4/07/25 15:42	4/07/25 15:50	2034438229	153	8min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
7/07/25 13:20	7/07/25 16:34	2034437742	43	3h14min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
8/07/25 11:32	8/07/25 12:23	2034438193	5	51min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estruturalrede
10/07/25 3:11	10/07/25 10:40	2034438997	3	7h28min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
10/07/25 15:01	10/07/25 19:17	2034439252	9	4h15min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
10/07/25 21:52	10/07/25 23:12	2034439443	3	1h19min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
11/07/25 7:13	11/07/25 9:00	2034439466	3	1h47min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estruturalrede
11/07/25 14:13	11/07/25 17:55	2034439734	35	3h42min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia

13/7/25 16:31	13/7/25 19:09	2034440324	1065	2h38min	PROGRAMADA	Próprias do sistema	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Manobra para reconfiguração/retorno do fornecimento de energia
13/7/25 16:04	13/7/25 22:04	2034440501	8	3h59min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
14/7/25 9:40	14/7/25 13:03	2034440888	7	3h23min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
14/7/25 10:00	14/7/25 16:40	2034440521	24	6h40min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-AL TERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
14/7/25 16:47	14/7/25 17:30	2034440903	75	42min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
14/7/25 16:01	14/7/25 18:39	2034440953	2205	38min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Realizada inspeção e retorno do fornecimento de energia
14/7/25 18:54	14/7/25 18:59	2034441022	806	5min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
14/7/25 19:41	14/7/25 21:15	2034441057	47	1h33min	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-NAO PROGRAMADA-AL TERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
15/7/25 13:31	15/7/25 16:45	2034442127	62	3h16min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
17/7/25 12:01	17/7/25 14:21	2034442306	37	2h20min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
17/7/25 16:00	17/7/25 20:47	2034443855	806	4h47min	ACIDENTAL	Terceiros	INTERNA-NAO PROGRAMADA-TERCEIRO	Conserto realizado na estrutura/rede
21/7/25 17:52	21/7/25 20:42	2034443972	632	4h48min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
22/7/25 5:09	22/7/25 12:26	2034444087	26	7h09min	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Conserto realizado na estrutura/rede
22/7/25 16:01	22/7/25 23:11	2034444410	8	8h34min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
24/7/25 11:40	24/7/25 18:14	2034445206	4	5h02min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
24/7/25 11:43	24/7/25 16:45	2034445283	26	2h01min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
24/7/25 15:40	24/7/25 17:42	2034445458	4	2h07min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
26/7/25 9:45	26/7/25 14:32	2034446381	5	4h47min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
28/7/25 13:29	28/7/25 16:00	2034446908	8	2h31min	PROGRAMADA	Próprias do sistema	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Manobra para reconfiguração/retorno do fornecimento de energia
29/7/25 11:34	29/7/25 14:09	2034446956	604	2h35min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
30/7/25 16:22	30/7/25 16:34	2034450056	6	6h53min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
30/7/25 17:39	30/7/25 19:45	2034450359	26	2h05min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
30/7/25 18:42	30/7/25 20:43	2034450444	3	2h00min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
31/7/25 8:13	31/7/25 11:54	2034450666	26	6h07min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
31/7/25 14:43	31/7/25 18:30	2034450958	36	3h47min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
1/8/25 9:08	1/8/25 12:46	2034451237	24	3h38min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
4/8/25 13:44	4/8/25 18:02	2034452764	5	4h17min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
6/8/25 10:27	6/8/25 13:17	2034453816	59	11min	ACIDENTAL	Próprias do sistema	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Conserto realizado na estrutura/rede
8/8/25 12:43	8/8/25 17:00	2034454790	9	3h25min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
10/8/25 8:43	10/8/25 10:15	2034455385	9	1h31min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
12/8/25 13:50	12/8/25 18:25	2034456086	6	4h21min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
13/8/25 13:27	13/8/25 15:31	2034456762	13	2h04min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
14/8/25 10:18	14/8/25 10:30	2034457078	9	1h20min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
15/8/25 9:29	15/8/25 11:40	2034457155	16	2h32min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
18/8/25 10:26	18/8/25 12:32	2034458892	3	2h06min	ACIDENTAL	Terceiros	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
18/8/25 10:34	18/8/25 19:40	2034458903	3	9h06min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
18/8/25 11:12	18/8/25 17:50	2034458929	57	6h38min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
19/8/25 10:31	19/8/25 12:40	2034459405	16	2h08min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
19/8/25 15:13	19/8/25 17:01	2034459631	9	1h48min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
19/8/25 15:58	19/8/25 17:10	2034459661	49	1h12min	ACIDENTAL	Terceiros	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
19/8/25 18:44	19/8/25 23:30	2034459783	65	4h45min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
20/8/25 6:38	20/8/25 11:57	2034459911	65	59min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Conserto realizado na estrutura/rede
20/8/25 7:23	20/8/25 9:15	2034460112	8	9h22min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
20/8/25 11:43	20/8/25 12:50	2034460574	28	1h05min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
20/8/25 14:39	21/8/25 16:50	2034460746	43	2h11min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
20/8/25 15:43	20/8/25 19:20	2034460795	28	3h36min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
20/8/25 16:43	20/8/25 17:05	2034460831	63	22min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
20/8/25 23:01	20/8/25 23:06	2034460847	65	6h05min	VOLUNTARIA	Próprias do sistema	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Manobra para reconfiguração/retorno do fornecimento de energia
21/8/25 8:03	21/8/25 10:01	2034461052	57	1h58min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
21/8/25 9:14	21/8/25 10:01	2034461003	65	6h05min	VOLUNTARIA	Próprias do sistema	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Manobra para reconfiguração/retorno do fornecimento de energia
21/8/25 10:27	21/8/25 16:45	2034461166	35	6h18min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
25/8/25 5:56	25/8/25 8:19	2034463361	37	2h23min	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
26/8/25 9:09	26/8/25 15:44	2034463991	11	1h49min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
27/8/25 7:52	27/8/25 10:20	2034464575	7	2h28min	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
27/8/25 9:28	27/8/25 12:23	2034464638	5	2h55min	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede

27/8/25 14:13	27/8/25 15:28	2034464786	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
30/8/25 11:31	30/8/25 12:43	2034466056	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
31/8/25 6:01	31/8/25 10:55	2034466351	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
31/8/25 8:50	31/8/25 14:30	2034466503	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
31/8/25 9:41	31/8/25 11:45	2034466528	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
31/8/25 17:27	31/8/25 20:00	2034466700	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
1/9/25 9:56	1/9/25 16:42	2034466914	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
1/9/25 12:15	1/9/25 14:30	2034467020	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
1/9/25 18:27	1/9/25 22:05	2034467330	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
2/9/25 9:21	2/9/25 15:16	2034467576	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
3/9/25 10:29	3/9/25 17:59	2034467970	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
8/9/25 9:45	8/9/25 12:24	2034470235	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
8/9/25 8:18	8/9/25 21:43	2034471157	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
9/9/25 9:55	9/9/25 17:09	2034471386	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
9/9/25 12:59	9/9/25 17:41	2034471647	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
9/9/25 19:26	9/9/25 20:44	2034471974	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
10/9/25 18:16	10/9/25 20:34	2034472558	PROGRAMADA	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
11/9/25 13:45	11/9/25 15:20	2034472912	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
12/9/25 9:26	12/9/25 11:36	2034473256	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
12/9/25 13:29	12/9/25 16:10	2034473402	ACIDENTAL	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-ALTERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
14/9/25 18:01	14/9/25 18:59	2034474336	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
15/9/25 10:12	15/9/25 15:04	2034474633	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
18/9/25 8:08	18/9/25 10:25	2034476489	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
18/9/25 9:41	18/9/25 13:35	2034476543	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
18/9/25 9:50	18/9/25 11:30	2034476548	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
18/9/25 14:04	18/9/25 18:08	2034476613	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
18/9/25 14:19	18/9/25 16:23	2034476743	PROGRAMADA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
18/9/25 16:14	18/9/25 19:09	2034476784	ACIDENTAL	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-ALTERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
24/9/25 12:44	24/9/25 13:41	2034485883	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
24/9/25 14:22	24/9/25 18:51	2034488380	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
25/9/25 9:26	25/9/25 17:00	2034489175	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
26/9/25 0:42	26/9/25 1:24	2034489865	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
26/9/25 3:36	26/9/25 10:40	2034489883	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
26/9/25 7:20	26/9/25 9:40	2034489963	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
26/9/25 17:45	26/9/25 18:07	2034490534	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
27/9/25 20:44	28/9/25 0:27	2034491205	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
3/10/25 14:47	3/10/25 15:24	2034495118	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
4/10/25 9:03	4/10/25 11:00	2034495808	PROGRAMADA	Próprias do sistema	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA	Manobra para reconfiguração/retorno do fornecimento de energia
9/10/25 18:28	9/10/25 21:13	2034498860	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
14/10/25 7:38	14/10/25 10:45	2034503667	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
20/10/25 8:54	20/10/25 14:18	2034513234	ACIDENTAL	Próprias do sistema	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Manobra para reconfiguração/retorno do fornecimento de energia
21/10/25 5:54	21/10/25 14:00	2034514228	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
21/10/25 8:43	21/10/25 13:52	2034514441	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
21/10/25 8:55	21/10/25 11:07	2034514473	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
21/10/25 19:45	22/10/25 14:40	2034514316	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
22/10/25 23:16	22/10/25 2:30	2034515436	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
22/10/25 6:10	22/10/25 15:40	2034515486	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
23/10/25 0:33	23/10/25 2:05	2034515533	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
23/10/25 6:21	23/10/25 9:53	2034516451	VOLUNTARIA	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
24/10/25 10:16	24/10/25 13:12	2034517264	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
26/10/25 4:48	26/10/25 10:35	2034519461	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
28/10/25 8:05	28/10/25 11:52	2034519904	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-ALTERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
28/10/25 13:08	28/10/25 11:05	2034519956	PROGRAMADA	Alteração (Obras/Melhorias)	INTERNA-PROGRAMADA-ALTERACAO	Melhoria / ampliação da rede realizada
29/10/25 14:40	29/10/25 16:24	2034520119	VOLUNTARIA	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
1/11/25 11:36	1/11/25 14:15	2034521697	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
1/11/25 19:06	1/11/25 21:28	2034524261	ACIDENTAL	Manutenção	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Conserto realizado na estrutura/rede
3/11/25 16:18	3/11/25 16:30	2034527773	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
4/11/25 12:02	4/11/25 14:59	2034529766	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
5/11/25 11:38	5/11/25 16:22	2034531923	ACIDENTAL	Meio ambiente	INTERNA-PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE	Conserto realizado na estrutura/rede
5/11/25 11:48	5/11/25 11:51	2034531956	VOLUNTARIA	Próprias do sistema	INTERNA-PROGRAMADA-MANUTENCAO	Manobra para reconfiguração/retorno do fornecimento de energia



ePROTOCOLO



Documento: **Anexo_I_Relatorio_de_Interrupcoes_Causas_Mambore.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Dionizio Ribeiro Ambrozio (XXX.037.889-XX)** em 09/12/2025 08:50 Local: COPEL/DIS/DOP/SOD/DDCQ/V

Assinatura Simples realizada por: **Renata Maraccini Franco (XXX.742.889-XX)** em 08/12/2025 16:10 Local: COPEL/VPJC/SJU/DRTC.

Inserido ao protocolo **24.909.455-2** por: **Jaqueline Hortiz Krutch** em: 08/12/2025 15:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



CÂMARA MUNICIPAL DE MAMBORÉ

CNPJ: 75.776.278/0001-54

Avenida Manoel Francisco da Silva, 963 - Fone (44) 3568-2108 - Cx Postal, 149

CEP: 87340-000 - MAMBORÉ - EST. PARANÁ

COMPROVANTE DE PROTOCOLO Protocolo: 40581/2025

Requerente: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ

Assunto: Ofícios Recebidos do Executivo

Número: 128/2025

Data de Abertura: 12/12/2025 11:03

Ementa: Ofício nr 542/2025 - Resposta ao Requerimento 58/2025



Zuleima Scapini
Assessora do Legislativo